

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Центра социальных технологий"; 460026, Россия, г. Оренбург, ул. Хакимова, 100		
Регистрационный номер - 141 от 22.10.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭМ91	Дата получения 23.09.2015	Дата окончания бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий испытательной лабораторией

ООО «Лаборатория «ЦСТ»

/Апрелева Наталья Николаевна/

«03»августа 2017г.



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ испытаний световой среды

№ 4/766 03.08.2017
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Администрация Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 404082, Волгоградская область, Быковский район, с. Солдатско-Степное, ул. Мира, 50

1.3. Наименование структурного подразделения: Администрация Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений: проведение специальной оценки условий труда

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр "Аргус-01"	320	423169 34-0736/1116	27.11.2017
Рулетка измерительная "Энкор" РФ 3-3-16	3	420557 -36-0399/1116	24.11.2017
Мультиметр цифровой FLUKE 106	32590191WS	425689 -31-0480/1216	08.12.2017

4. Методы проведения исследований (испытаний), измерений и оценок вредного и (или) опасного фактора, нормативно-правовые акты регламентирующие предельно-допустимые концентрации и предельно-допустимые уровни (реквизиты нормативно-правовых актов, их утвердивших):

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации люксметра "Аргус-01" п.5;

МУК 4.3.2812-10. 4.3. "Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010);

Руководство пользователя цифрового мультиметра FLUKE 106;

"МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оценка

освещения рабочих мест. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, Минтрудом РФ 16.06.1998);

Методика проведения специальной оценки условий труда (утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (утв. постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. N 34).

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Отсутствует						
1	Инспектор по контролю за санитарным состоянием	05.07.2017			2	
<i>Кабинет (работа с ПК)</i>						
<i>Тип светильников - с зеркальным отражателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/218.</i>						
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - разряд - Б2 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, пр.2)</i>						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		309	200	2	40
<i>Кабинет (рабочий стол)</i>						
<i>Тип светильников - с зеркальным отражателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/218.</i>						
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - разряд - Б2 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, пр.2)</i>						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		311	200	2	40
2	Техник по земле и имуществу	05.07.2017			2	
<i>Кабинет (работа с ПК)</i>						
<i>Тип светильников - с зеркальным отражателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/218.</i>						
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - разряд - Б2 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, пр.2)</i>						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		312	200	2	40
<i>Кабинет (рабочий стол)</i>						
<i>Тип светильников - с зеркальным отражателем; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/218.</i>						
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - разряд - Б2 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, пр.2)</i>						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		308	200	2	40

6. Специалист (ы) организации, проводивший (ие) исследования (испытания) и измерения и ответственный за составление протокола:

Эксперт II категории (должность) Ильин (подпись) Разран Александр Михайлович (Ф.И.О.) 03.08.2017 (дата)

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

98 (№ в реестре) Ильин (подпись) Разран Александр Михайлович (Ф.И.О.) 04.08.2017 (дата оценки)